

# Testat

## EMICODE

Eurofins Product Testing A/S erhielt am 6 Dezember 2018 ein Muster aus der Produktgruppe mineralischer Isolierschaum mit der Bezeichnung:

### **Cavipor FTX 1 dry**

Zur Verfügung gestellt von

**BASF SE**

Die Emissionen wurden nach der GEV-Prüfmethode in der Fassung vom 04.10.2017 ermittelt.  
Siehe Prüfbericht Nr. 392-2018-00505701\_G\_DE.

#### **Bewertung des Prüfergebnisses gemäß EC1 PLUS:**

---

- Kanzerogene waren nach 3 und nach 28 Tagen nicht nachweisbar.
- Die Summe der VOC (TVOC) nach 3 Tagen war unterhalb der Bewertungsgrenze von 750  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- Die Summe der VOC (TVOC) nach 28 Tagen war unterhalb der Bewertungsgrenze von 60  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- Die Summe der SVOC nach 28 Tagen war unterhalb der Bewertungsgrenze von 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- Die Summe von Formaldehyd und Acetaldehyd nach 3 Tagen war unterhalb der Bewertungsgrenze von 0,05 ppm.
- Für die nach 28 Tagen ermittelten VOC-Einzelstoffe mit mehr als 5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  ergab sich eine Bewertungszahl R unter der Obergrenze von 1.
- Die Summe der VOC-Einzelstoffe ohne NIK-Wert nach 28 Tagen war unterhalb der Bewertungsgrenze von 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

---

Der vorliegende Prüfbericht berechtigt nicht alleine zur Kennzeichnung des Produktes mit dem geschützten Zeichen EMICODE. Für die Kennzeichnung mit einem EMICODE ist ein Lizenzantrag bei der GEV erforderlich. Eine Lizenz kann dort nur für anwendungsfertige Produkte erteilt werden, sofern zusätzliche Anforderungen an den Ausschluss bestimmter Inhaltsstoffe (z.B. Lösemittel) erfüllt werden.

22 Januar 2019



---

Janne Rothmann Norup  
Analytical Service Manager